

令和5年度 西天草クリーンセンターの維持管理に関する情報

更新日 R6.3.31

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

■規則 第四条の五の二第一号イ

【1】処分した一般廃棄物の種類と数量	
燃えるごみ処分量	(焼却量)
燃えないごみ処分量	(搬入量)

【1】処分した一般廃棄物の種類と数量	
燃えるごみ処分量	(焼却量)
燃えないごみ処分量	(搬入量)

【1】処分した一般廃棄物の種類と数量	
燃えるごみ処分量	(焼却量)
燃えないごみ処分量	(搬入量)

【1】処分した一般廃棄物の種類と数量	
燃えるごみ処分量	(焼却量)
燃えないごみ処分量	(搬入量)

単位：t												
R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	累計
163.80	146.31	125.71	143.15	158.16	115.50	183.04	145.78	144.28	145.36	111.40	168.60	1,751.09
11.83	23.06	9.55	6.84	9.70	7.86	10.77	9.74	12.09	8.98	9.48	28.66	148.56
R4.4	R4.5	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3	累計
150.83	172.34	138.52	125.21	159.06	106.97	152.53	110.77	188.22	149.10	104.71	155.86	1,714.12
8.88	8.45	10.25	7.00	7.69	7.92	8.38	11.10	12.18	6.66	7.78	11.25	107.54
R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3	累計
161.25	153.29	158.06	159.87	111.89	148.38	126.33	158.75	146.90	134.94	98.13	136.13	1,693.92
12.71	6.86	12.08	9.27	7.15	10.19	8.08	7.44	11.47	7.01	6.72	8.28	107.26
R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3	累計
159.78	182.63	132.94	161.43	200.91	104.01	175.89	143.95	188.22	130.14	150.86	148.77	1,879.53
11.69	10.19	10.43	11.49	12.63	11.05	12.22	11.15	17.66	6.57	8.74	11.71	135.53

■規則 第四条の五第一項第二号カ

【2】排ガス分析検査（年2回）		
検査項目	排出基準	
	単位	
硫黄酸化物排出量	※	m³N/H
ばいじん濃度	0.25以下	g/Nm³
塩化水素濃度	700以下	mg/Nm³
窒素酸化物濃度	※※※	ppm

採取年月日	R5.11.2		R5.5.11		R4.12.14, R4.12.26		R4.5.10		R3.11.30		R3.7.20	
結果年月日	R5.11.9		R5.5.24		R5.1.16		R4.5.27		R3.12.10		R3.8.2, R3.8.3	
場所※※	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
※排出基準	20.35	19.29	19.17	19.64	19.64	19.41	19.76	20.11	19.29	19.29	19.64	19.64
結果	0.2	0.03	0.05	0.02	0.01未満	0.06	0.01未満	0.08	0.01未満	0.01	0.12	0.02
結果	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	76	43	21	9	6	19	1	16	2	9	24	21
	79	82	81	110	48	100	120	100	55	77	58	97

※硫黄酸化物の排出基準は、地域ごとに定められたK値と測定された排出ガスの量を算定式に当てはめて算出する。（天草地域K値＝17.5）

※※場所は、各炉のバグフィルター出口

※※※窒素酸化物の排出基準は、間欠炉の場合は基準値なし。

ばいじん、塩化水素、窒素酸化物の測定結果は酸素12vol%換算値

【検査項目等の説明】

- ・硫黄酸化物：石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を燃焼させるときに発生する。自然界においても火山ガスなどに含まれる。
- ・ばいじん：ダストと呼ばれる小さなチリで燃料等の焼却に伴い発生する。物の燃焼等に伴い発生する煤煙（ばいえん）のうち、いわゆる「すす」のこと。
- ・塩化水素：プラスチック・塩化ビニル系の燃焼によって発生される刺激臭のある気体。自然には火山活動などで発生する。
- ・窒素酸化物：Noxと呼ばれ、物質が燃焼するとき発生する。工場等からの煤煙（ばいえん）や、自動車排出ガスにも含まれている。
- ・排出基準：健康や環境を守るうえで維持されることが望ましい「環境基準」を確保するため、施設は「排出基準」を順守しなければならない。

■規則 第四条の五第一項第二号カ
■ダイオキシン類対策特別措置法 第二十八条一、同法施行令 第四条

【3】ダイオキシン類分析検査（年1回）			採取年月日	R5. 12. 6・R5. 12. 7		R4. 12. 15・R4. 12. 16		R3. 12. 16・R3. 12. 17	
検査項目	排出基準		結果年月日	R6. 1. 29		R5. 1. 24		R4. 2. 10	
		単位	場所※※	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
排ガス中のダイオキシン類	10以下※	ng-TEQ/m³N	結果	0. 26	0. 018	0. 046	0. 11	0. 18	0. 15

※ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第一条の二 別表第一

※※場所は、各炉のバグフィルターの出口

■ダイオキシン類対策特別措置法 第二十八条二
■〃 施行令 第四条

検査項目	排出基準		採取年月日	R5. 12. 7		R4. 12. 15		R3. 12. 16	
		単位	結果年月日	R6. 1. 11		R5. 1. 24		R4. 1. 14・R4. 2. 1	
焼却灰のダイオキシン類	3以下※	ng-TEQ/g	場所	焼却灰（燃え殻） [不燃物パンカ]	ばいじん（飛灰） [集じん灰サイロ]	焼却灰（燃え殻） [不燃物パンカ]	ばいじん（飛灰） [集じん灰サイロ]	焼却灰（燃え殻） [不燃物パンカ]	ばいじん（飛灰） [集じん灰サイロ]
			結果	0. 81	9. 1 ※※	0. 22	7. 8 ※※	0. 58	7. 9 ※※

※ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第七条の二

※※ばいじん（飛灰）については、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするため、セメントを練り混ぜて固化しているので、排出基準の適用はない。（ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 附則第二条三項第一号）

【検査項目等の説明】

- ・ダイオキシン類：塩素を含む物質の不完全燃焼などで生成される毒性の強い物質。山火事や火山活動による自然現象によっても発生する。
- ・環境基準：空気や水、土などに含まれる化学物質の量について、人の健康及び生活環境を守るうえで維持されることが望ましい基準。

■規則 第四条の五第一項第二号ヌ

【４】冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去日	除去日	令和5年度						令和4年度					
		R6. 3. 25	R6. 3. 4	R5. 12. 4	R5. 10. 23	R5. 8. 7	R5. 6. 19	R5. 3. 27	R5. 2. 20	R4. 12. 12	R4. 10. 17	R4. 8. 8	R4. 6. 20
		令和3年度						令和2年度					
		R4. 3. 28	R4. 1. 24	R3. 12. 13	R3. 10. 18	R3. 8. 30	R3. 6. 21	R3. 3. 22	R3. 2. 15	R2. 12. 7	R2. 10. 19	R2. 8. 17	R2. 6. 22

■規則 第四条の五第一項第二号ト

【8】燃焼室中の燃焼ガスの温度に関する事項

■規則 第四条の五第一項第二号リ

【9】集じん器入口の燃焼ガスの温度に関する事項

■規則 第四条の五第一項第二号ヲ

【10】排ガス中の一酸化炭素濃度に関する事項

※これらについては、インターネットでの公表が困難な連続測定になるので、施設での閲覧になる。