

令和6年度 水質検査 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)

本 渡	城の平浄水場着水井 広瀬川	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		11:10
		気温	℃	20.0
		水温	℃	22.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	城の平浄水場着水井 町山口川	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		10:45
		気温	℃	20.0
		水温	℃	24.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	楠浦浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:25
		気温	℃	17.0
		水温	℃	21.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	佐伊津水源1号井	採水年月日		R6.11.27
		天候(前日)		雨
		天候(当日)		雨
		採水時刻		9:23
		気温	℃	18.1
		水温	℃	17.6
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	佐伊津水源2号井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		11:20
		気温	℃	20.0
		水温	℃	17.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	亀川ダム	採水年月日		R6.11.27
		天候(前日)		雨
		天候(当日)		雨
		採水時刻		9:53
		気温	℃	14.8
		水温	℃	16.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
牛 深	路木ダム	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:30
		気温	℃	20.0
		水温	℃	23.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	第1ヤイラギダム	採水年月日		R6.11.27
		天候(前日)		雨
		天候(当日)		雨
		採水時刻		10:15
		気温	℃	13.0
		水温	℃	15.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	第2ヤイラギダム	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:30
		気温	℃	21.0
		水温	℃	16.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
五 和	城木場浄水場 五和東部ダム	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		8:55
		気温	℃	18.0
		水温	℃	21.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
御 所 浦	江の口(水俣水源)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		10:30
		気温	℃	23.0
		水温	℃	22.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	洲の田水源	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		11:40
		気温	℃	12.0
		水温	℃	17.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満

令和6年度 水質検査 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)(簡水)

牛	姫の河内浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		7:15
		気温	℃	14.0
		水温	℃	24.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	内の原浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:20
		気温	℃	19.0
		水温	℃	19.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	深海浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		10:10
		気温	℃	19.0
		水温	℃	20.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	浅海浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:40
		気温	℃	18.0
		水温	℃	22.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
有明	楠甫浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		8:45
		気温	℃	15.4
		水温	℃	17.3
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	大浦浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:30
		気温	℃	17.5
		水温	℃	18.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	赤崎浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		10:20
		気温	℃	19.6
		水温	℃	18.3
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	上津浦浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		11:25
		気温	℃	19.7
		水温	℃	19.9
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	小島子浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		12:00
		気温	℃	18.8
		水温	℃	17.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	島子浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		12:20
		気温	℃	22.2
		水温	℃	18.1
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
倉岳	宮田浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		11:20
		気温	℃	22.0
		水温	℃	21.1
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
栖本	栖本浄水場着水井	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:10
		気温	℃	19.8
		水温	℃	18.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満

新 和	大宮地川水源	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		8:00
		気温	℃	10.0
		水温	℃	17.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	鳥越地下水源	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		8:25
		気温	℃	11.0
		水温	℃	17.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
五 和	市平水源地(深井戸)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		10:00
		気温	℃	20.0
		水温	℃	20.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	鳥越水源地(深井戸)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:15
		気温	℃	18.0
		水温	℃	19.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	富士尾水源地(深井戸)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:20
		気温	℃	19.0
		水温	℃	18.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	三治水源地(深井戸)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:25
		気温	℃	19.0
		水温	℃	18.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	下野原水源地(深井戸)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:35
		気温	℃	19.0
		水温	℃	19.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	平山水源地(深井戸)	採水年月日		R6.11.13
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:05
		気温	℃	18.0
		水温	℃	18.5
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
天 草	福連木水源地	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:00
		気温	℃	14.0
		水温	℃	22.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	下田浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:20
		気温	℃	16.0
		水温	℃	23.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	高浜浄水場着水井	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:50
		気温	℃	16.0
		水温	℃	22.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
河 浦	宮野河内水源地	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		9:15
		気温	℃	16.5
		水温	℃	17.0
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満
	富津水源地	採水年月日		R6.11.7
		天候(前日)		晴
		天候(当日)		晴
		採水時刻		10:25
		気温	℃	19.0
		水温	℃	19.8
		有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L	0.000005未満