





熊本県 建築物環境配慮制度 評価結果

■ 建物概要			
建物名称	スポーツコミッションセンター	階数	地上2
建設地	天草市本渡町広瀬字大矢崎5-113、5-114の一部、14	構造	RC造一部S造
用途地域	準工業地域	建物用途	観覧場
気候区分	7地域		非住宅2
竣工年	2023年3月 予定	評価の実施日	2021年11月25日
敷地面積	115,226 m ²	作成者	田中
建築面積	1,688 m ²	確認日	2021年11月25日
延床面積	2,449 m ²	確認者	木村
■ 外観		■ 評価グラフ	
			
		A	
1 外皮性能			
	設計値/基準値		
建築物全体	0.52		
結果			
2 一次エネルギー消費量			
	BEI値(設計値/基準値)		
非住宅	0.72		
住宅部	-		
建築物全体	0.72		
結果			
3 低炭素化に関する配慮事項			
<input type="radio"/> 節水に資する機器を設置。 <ul style="list-style-type: none"> - 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置。 - HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置。 - 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置。 - 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用。 - 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。 - 木造住宅若しくは、木造建築物。 			
<input type="radio"/> 一定のヒートアイランド対策を講じている。 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">達成(2項目以上)</div>			