

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(天草市が所管する分)】

【ホテル・旅館】

建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
					内容	実施時期	
ホテルアレグリアガーデンズ天草 (本館部分)	熊本県天草市 本渡町広瀬 字戸崎996番1	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.1	—	—	耐震改修済 (平成27年7月完了)

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性		
	I (地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。)	II (地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。)	III (地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。)
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」(2001年版)	—	—	$1.0 \leq Is/Iso$

- I. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
 - II. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
 - III. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
- ※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはない。